



Mushroom Button for Standard Push Button Operators
Botón tipo hongo para los operadores de botón pulsador estándar
Bouton coup de poing pour opérateurs à bouton-poussoir standard

Class Clase Classe	Type Tipo Type
9001	BG




Figure / Figura / Figure 1 : Installation / Instalación / Installation

INSTALLATION

Refer to Figure 1.

1. Remove the insert (A) from the standard button (B), if required.
2. Attach the mushroom button (C) to the standard button, using the center screw (D) supplied with the mushroom button.
3. Reassemble the insert to the mushroom button.

INSTALACIÓN

Consulte la figura 1.

1. Retire el inserto (A) del botón estándar (B), si fuese necesario.
2. Instale el botón tipo hongo (C) en el botón estándar, utilice el tornillo central (D) provisto con el botón tipo hongo.
3. Vuelva a colocar el inserto en el botón tipo hongo.

INSTALLATION

Consulter la figure 1.

1. Retirer la capsule (A) du bouton standard (B), si nécessaire.
2. Fixer le bouton coup de poing (C) au bouton standard à l'aide de la vis centrale (D) fournie avec le bouton coup de poing.
3. Remplacer la capsule sur le bouton coup de poing.



Mushroom Button for Standard Push Button Operators
Botón tipo hongo para los operadores de botón pulsador estándar
Bouton coup de poing pour opérateurs à bouton-poussoir standard

65013-004-04B
8/00

Electrical equipment should be serviced only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Square D Company
8001 Hwy 64 East
Knightdale, NC 27545
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.squared.com

Solamente el personal especializado deberá prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. La Compañía no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

L'entretien du matériel électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié. La Société n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de ce matériel.

Schneider Canada Inc.
19 Waterman Avenue, M4B 1 Y2
Toronto, Ontario
(416) 752-8020
www.schneider-electric.ca

